

海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查回复表(一 审)

工程名称	海口综合保税区海关配套设施提质改造项目					
子项名称	总图					
建设单位	海口市恒慧基础建设有限公司					
设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司			审查专业	电气	
审查机构	海南省设计研究院有限公司(海南省设计研究院有限公司施工图审查中心)			审查编号		
审 查 意 见			回 复 意 见		审查人员复核意见	
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1、智施—07图：立杆扁钢接地极应热浸镀锌处理。——扁钢、角铁均应热浸镀锌处理 4、智施—07图：多层弱电排管应注明固定方式。——未注明 四、节能、太阳能专项意见：无 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见：无			一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1、智施—07图：已补充完善。 4、智施—07图：补充注明，详总平面图。 四、节能、太阳能专项意见：无 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见：无			
签名栏	注册师	审 定	审 核	校 对	设 计	项目负责人
		殷建平	井军广	刘贺成	杨松霖	殷建平
盖章栏	设计单位出图印章			注册师章		

海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查回复表(一 审)

工程名称	海口综合保税区海关配套设施提质改造项目					
子项名称	1 号查验、监管仓库; 2 号查验、监管仓库					
建设单位	海口市恒慧基础建设有限公司					
设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司			审查专业	电气	
审查机构	海南省设计研究院有限公司(海南省设计研究院有限公司施工图审查中心)			审查编号		
审 查 意 见			回 复 意 见		审查人员复核意见	
一、违反强制性条文: 无 二、违反一般规范条文: 1、智施—03、04 图: 由室外引入的智能化系统金属线路应装设电涌保护器。 (GB55024-2022 第 7.1.6 条) ——智施—03、04 图门禁系统线缆由室外引入也应设置 SPD。 三、其它意见: 四、节能、太阳能专项意见: 无 五、绿色建筑审查意见: 无 六、防雷专项审查意见: 无 七、消防专项审查意见: 无			一、违反强制性条文: 无 二、违反一般规范条文: 1、智施—03、04 图: 补充设置。 三、其它意见: 四、节能、太阳能专项意见: 无 五、绿色建筑审查意见: 无 六、防雷专项审查意见: 无 七、消防专项审查意见: 无			
签名栏	注册师	审 定	审 核	校 对	设 计	项目负责人
		殷建平	井军广	刘贺成	杨松霖	殷建平
盖章栏	设计单位出图印章			注册师章		

海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查回复表(一 审)

工程名称	海口综合保税区海关配套设施提质改造项目					
子项名称	1 号、2 号业务受理处					
建设单位	海口市恒慧基础建设有限公司					
设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司			审查专业	电气	
审查机构	海南省设计研究院有限公司(海南省设计研究院有限公司施工图审查中心)			审查编号		
审 查 意 见			回 复 意 见		审查人员复核意见	
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文： 1、智施—03、04 图：由室外引入的智能化系统金属线路应装设电涌保护器。(GB55024-2022 第 7.1.6 条) —— 智施—03 图门禁系统线缆由室外引入也应设置 SPD. 2、智施—06~08 图：宿舍内明敷设的电气线缆燃烧性能不应低于 B1 级。(GB55025-2022 第 2.0.14 条) —— 智施—07、08 图也应注明。(与强电专业复核建筑类型) 三、其它意见： 四、节能、太阳能专项意见：无 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见：无			一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文： 1、智施—03、04 图：已补充。 2、智施—06~08 图：均补充注明。 三、其它意见： 四、节能、太阳能专项意见：无 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见：无			
签名栏	注册师	审 定	审 核	校 对	设 计	项目负责人
		殷建平	井军广	刘贺威	杨松霖	殷建平
盖章栏	设计单位出图印章			注册师章		