



海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查意见 回复表(一 审)

工程名称	海口综合保税区海关配套设施提质改造项目			专业	暖通	
子项名称	1 号、2 号业务受理处					
建设单位	海口市恒慧基础建设有限公司			审查 编号		
设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司					
审查机构	海南省设计研究院有限公司（海南省设计研究院有限公司施工图审查中心）					
审 查 意 见			回 复 意 见		审查人员复核意见	
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1、3⁻5 轴交 B 轴处计算机机房采用分体空调是否合适？是否有恒温恒湿的要求？请与业主单位核实。 四、节能及太阳能专项意见： 1、设计说明中应补充精密空调的能效要求，且应按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.2.13 条执行，而非分体空调，请核对并改正。 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见：无			一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1、答复：已复核此房间空调需求，无恒温恒湿要求，采用分体空调可满足日常办公需求。 四、节能及太阳能专项意见： 1、答复：按意见补充，详图暖施-02 之十二章.2 条。 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见：无			
签 名 栏	注册师	审 定	审 核	校 对	设 计	项目负责人
						
盖 章 栏	设计单位印章			注册师章		