

海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查回复表(一 审)

工程名称	海口综合保税区海关配套设施提质改造项目			
子项名称	1 号、2 号业务受理处、1 号、2 号查验、监管仓库、检验检疫办公楼			
建设单位	海口市恒慧基础建设有限公司			
设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司	审查专业	给排水	
审查机构	海南省建筑设计院施工图审查服务中心	审查编号		
审 查 意 见		回 复 意 见	审查人员复核意见	
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1、设计依据中补充《《建筑机电工程抗震设计规范》《建筑与市政工程抗震通用规范》《建筑环境通用规范》等。 2、大便器、小便器应采用带有空气隔断的专用冲洗阀。 (GB55020 第 3.2.7 条) 3、应说明 1 号、2 号业务受理处建筑的性质、是否应按宿舍考虑给排水设计。 4、复核检疫处理库房中的检疫用房、熏蒸处理库房是否应预留给排水管道设计，预留给排水管道应设防回流污染措施；排水应明确废水性质，废水排入城镇污水管网的污水水质必须符合国家现行《污水综合排放标准》GB 8978 的规定。 5、储热电热水器的冷水供水管上应设止回阀。 四、节能及太阳能专项意见： 1、1 号、2 号业务受理处设有人员休息间和浴室，应按海南省政府 227 号令设置太阳能热水应用系统。 五、绿色建筑审查意见：无 六、防雷专项审查意见：无 七、消防专项审查意见： 1、应说明 1 号、2 号业务受理处建筑的性质、是否应按宿舍考虑消防设计。另外应明确 1 号、2 号查验、监管仓库所储存的物品。 2、设计说明中 4.2 条灭火器危险等级、火灾种类应根据各楼栋实际功能配置选择。 3、补充说明：灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.50m；底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。 4、检疫处理库房的药品如包含中药材、熏蒸处理库房包含动植物相关产品的应按丙类储存物品考虑并按《建筑防火通用规范》第 8.1.7 条 2 款设置室内		三、其它意见： 1 答复：已修改，详图 SS-S01 中设计依据。 2 答复：已修改，详图改造后卫生间给排水大样图中公共卫生间专项说明。 3 答复：已修改，1 号 2 号业务受理处建筑性质为办公楼。备勤休息室为日间午休休息室，详图 SS-S01 中项目概况。 4 答复：已咨询业主，不需要设置给排水管道。 5 答复：已修改，详图 SS-06 中热水系统图。 四、节能及太阳能专项意见： 1 答复：补充说明，1 号 2 号业务受理处建筑性质为办公楼 淋浴仅为应急备用，平时不使用。详图 SS-S01 中第五项热水系统说明。 七、消防专项审查意见： 1 答复：补充说明，1 号、2 号业务受理处建筑性质为办公楼；1 号、2 号查验、监管仓库为丁类仓库，详图 SS-S01 中项目概况。 2 答复：已修改，详图 SS-S01 中第七项第 4.2 条说明。 3 答复：已修改，详图 SS-S02 中第十项第 5.4 条说明。 4 答复：已修改，原建筑功能为办		二审： 四、 1、该建筑平面布局为宿舍，请与建筑专业沟通后，按建筑专业定性的建筑功能复核设计。 答复：已修改，平面布局功能改为办公室。

消火栓系统。 八、装配式建筑审查意见：无				公楼，修改平面图功能名称，改造后还是定性为办公楼，详图 SS-S01 中项目概况和 SS-03。		
签名栏	注册师	审 定	审 核	校 对	设 计	项目负责人
	张 蔚	殷建平	张 蔚	袁 栋	王 鹏 恩	殷建平
盖章栏	设计单位出图印章			注册师章		